

## 中学校

内 容 学校名	構造	階数	建築年	耐震基準	区分	面積	耐震状況及び耐震診断等結果
助川中	R	4	S 52	旧	校舎	2,074	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	3	S 53	旧	校舎	1,739	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	2	S 53	旧	校舎	56	耐震診断の結果、耐震性あり
	R	3	H 25	新	校舎	910	新耐震基準のため耐震性あり
	S	4	H 25	新	校舎	150	新耐震基準のため耐震性あり
	S	1	H 6	新	体育館	1,320	新耐震基準のため耐震性あり
	R	1	S 59	新	武道場	540	新耐震基準のため耐震性あり
平沢中	R	3	S 36	旧	校舎	1,255	①（改築実施予定）
	R	3	S 47	旧	校舎	1,998	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	1	H 1	新	校舎	380	新耐震基準のため耐震性あり
	R	1	H 24	新	体育館	1,425	新耐震基準のため耐震性あり
駒王中	R	4	H 15	新	校舎	6,349	新耐震基準のため耐震性あり
	R	2	H 5	新	体育館	2,285	新耐震基準のため耐震性あり
多賀中	R	4	S 49	旧	校舎	3,592	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	4	S 54	旧	校舎	3,237	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	2	S 54	旧	校舎	56	耐震診断の結果、耐震性あり
	R	2	S 54	旧	校舎	205	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	4	S 60	新	校舎	729	新耐震基準のため耐震性あり
	S	2	H 1	新	体育館	1,351	新耐震基準のため耐震性あり
大久保中	R	3	H 23	新	校舎	5,687	新耐震基準のため耐震性あり
	R	3	S 59	新	校舎	1,344	新耐震基準のため耐震性あり
	S	2	H 2	新	体育館	1,326	新耐震基準のため耐震性あり
泉丘中	R	4	S 49	旧	校舎	1,870	耐震改修済みのため耐震性あり
	S	1	H 5	新	校舎	372	新耐震基準のため耐震性あり
	R	3	H 12	新	校舎	3,252	新耐震基準のため耐震性あり
	R	2	H 12	新	校舎	893	新耐震基準のため耐震性あり
	S	2	H 12	新	校舎	100	新耐震基準のため耐震性あり
	S	2	S 63	新	体育館	1,317	新耐震基準のため耐震性あり
日高中	R	3	H 24	新	校舎	6,519	新耐震基準のため耐震性あり
	R	1	H 21	新	体育館	1,425	新耐震基準のため耐震性あり
	S	1	S 60	新	武道場	539	新耐震基準のため耐震性あり
坂本中	R	3	S 40	旧	校舎	1,697	①（改築実施予定）
	R	4	S 57	旧	校舎	2,120	耐震改修済みのため耐震性あり
	S	2	S 45	旧	体育館	703	①（改築実施予定）

内 容 学校名	構造	階数	建築年	耐震基準	区分	面積	耐震状況及び耐震診断等結果
久慈中	R	4	S 52	旧	校舎	2,590	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	4	S 53	旧	校舎	1,590	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	3	S 57	旧	校舎	802	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	1	H 18	新	体育館	1,525	新耐震基準のため耐震性あり
	R	1	S 61	新	武道場	544	新耐震基準のため耐震性あり
中里中	S	2	S 41	旧	校舎	1,280	⑤（改築実施予定）
	S	2	S 44	旧	体育館	703	耐震改修済みのため耐震性あり
豊浦中	R	3	S 54	旧	校舎	2,389	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	3	S 60	新	校舎	1,402	新耐震基準のため耐震性あり
	S	2	H 9	新	体育館	1,332	新耐震基準のため耐震性あり
河原子中	R	3	S 43	旧	校舎	1,354	②（改築実施予定）
	S	1	S 43	旧	校舎	369	④（改築実施予定）
	S	2	S 43	旧	校舎	551	⑤（改築実施予定）
	R	4	S 58	新	校舎	2,019	新耐震基準のため耐震性あり
	R	2	H 23	新	体育館	1,526	新耐震基準のため耐震性あり
台原中	R	4	S 55	旧	校舎	1,520	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	3	S 55	旧	校舎	101	耐震診断の結果、耐震性あり
	R	4	S 55	旧	校舎	2,994	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	4	S 55	旧	校舎	2,011	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	3	S 55	旧	校舎	51	耐震診断の結果、耐震性あり
	S	2	S 56	旧	体育館	1,165	耐震診断の結果、耐震性あり
	S	1	H 3	新	武道場	550	新耐震基準のため耐震性あり
滑川中	R	3	S 55	旧	校舎	1,784	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	3	S 55	旧	校舎	403	耐震診断の結果、耐震性あり
	R	3	S 55	旧	校舎	2,877	耐震診断の結果、耐震性あり
	S	2	S 56	旧	体育館	1,165	耐震診断の結果、耐震性あり
	S	1	H 1	新	武道場	556	新耐震基準のため耐震性あり
十王中	S	1	S 46	旧	校舎	314	耐震改修済みのため耐震性あり
	R	3	S 57	新	校舎	1,965	新耐震基準のため耐震性あり
	R	4	H 6	新	校舎	2,577	新耐震基準のため耐震性あり
	R	2	H 6	新	校舎	110	新耐震基準のため耐震性あり
	S	2	S 44	旧	体育館	925	①（改築実施予定）
	S	1	S 63	新	武道場	453	新耐震基準のため耐震性あり